

“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都温江区阳晨水质净化有限公司城市污水处理厂一期提标升级改造工程环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计设计规范要求的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资预算。

1.2 施工简况

本次一期污水升级改造内容主要为：改造原有氧化沟（隔出独立缺氧区，曝气形式仍为表曝），新建高效沉淀反硝化深床滤池一座（原机修仓库和食堂宿舍所在地块），新建污泥泥饼柜（在原污泥脱水间内建设），拆除原机修仓库和食堂宿舍后新建机修仓库和食堂宿舍（在现有停车区内建设），新建中间提升泵井（主要功能为提升二沉池出水至高效沉淀+反硝化滤池），新建加氯间，新建消毒接触池，迁改原有管线线路和管线。故本次升级后处理能力不变，仍为处理污水 3 万 m³/d，只将城市污水处理厂一期出水标准由一级 B 标准升级为《岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）标准。

2005 年，原成都市温江区环境保护局特许上海阳晨投资股份有限公司经营成都市温江区城市污水处理厂项目，成都温江区阳晨水质净化有限公司隶属于上海阳晨投资股份有限公司，前期工程建设由成都温江区国投兴城投资有限公司完成，后期由成都温江区阳晨水质净化有限公司运营，故本次验收以成都温江区阳晨水质净化有限公司进行。

《温江区城市污水处理厂一期项目》于 2003 年 1 月四川省环境保护科学研究院完成环境影响评价工作，2003 年 11 月取得了原四川省环境保护局下达的审查意见 2017 年 8 月 23 日取得成都市环保局下达的竣工环保验收批复。本次提标改造工程于经成都市温江区发展和改革局以温发改投资[2017]130 号下发了关于核准成都温江区国投兴城投资有限公司建设“城市污水处理厂一期提标升级改造工程”项目的通知，同意该项目的建设；并于 2018 年 6 月四川嘉盛裕环保工程有限公司编制完成《城市污水处理厂一期提标升级改造工程》环境影响报告表；

2018年7月31日，原成都市环境保护局以成环评函【2018】146号文对该项目下达批复。一期提标升级改造工程于2018年8月开工，2019年8月完成。

1.3 验收过程简况

2021年6月，成都温江区阳晨水质净化有限公司委托四川九诚检测技术有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司在接受委托后，由我公司有关技术人员于2021年6月进行了现场踏勘，并在此基础上编制了环境保护验收监测方案。根据项目验收监测方案及相关标准要求，我公司于2021年6月16日-17日对本项目进行验收监测及现场调查工作，根据现场监测结果和环境管理情况，并参考建设单位提供的有关资料，编制了《成都温江区阳晨水质净化有限公司城市污水处理厂一期提标升级改造工程竣工环境保护验收监测表》。

2021年6月30日，成都温江区阳晨水质净化有限公司在该项目所在地召开了《城市污水处理厂一期提标升级改造工程》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：运营单位成都温江区阳晨水质净化有限公司、验收监测单位四川九诚检测技术有限公司及特邀专家。成都温江区阳晨水质净化有限公司城市污水处理厂一期提标升级改造工程环保审查、审批手续完备，环保设施及措施按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，项目通过环境保护竣工自主验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

2 其他环境保护设施的落实情况

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环境管理制度

温江区城市污水处理厂制定了《现场岗位责任制度》、《危险废物管理制度》、《危险废物意外事故应急处置方案》，将环保工作纳入公司日常管理服务工作中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运行。

(2) 环保档案管理情况

成都温江区阳晨水质净化有限公司项目由生产部负责日常的环境管理工作、配备有兼职环保管理及操作人员 7 名。环保设施运行、维护正常，环评文件及环保验收文件等环境保护资料由生产部统一保存。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目以污泥处理区（污泥脱水间、泥饼柜）产臭单元边界外设置 50m 卫生防护距离,卫生防护距离内均无居民、学校、医院等环境敏感点分布。

2.3 其他措施落实情况

项目废水、废气、噪声排放满足环保相关标准要求，对环境影响较小。运营期间该项目基本执行了各项环境保护规章制度,污染防治措施和生态保护措施可行。环保管理制度健全，建设及运行期间环保档案资料齐全。项目不涉及其他落实情况。

3 整改工作情况

项目工程竣工验收监测期间，无相关整改措施。